

MAP-250 es un compuesto químico que ayuda a mantener al máximo la eficiencia de los sistemas de enfriamiento.

MAP-250 detiene la incrustación y corrosión. Mata las algas. Ayuda a prevenir olores desagradables. Contiene limpiadores sintéticos que ayudan a disolver los depósitos de sedimentos.

MAP-250 resulta altamente económico dado que por su concentrada formulación cada litro de producto se diluye en 250 litros de agua.

MAP-250 proporciona una superficie especialmente anticorrosiva sobre tanques e intercambiadores de calor. Ayuda a prevenir excesiva presión en los condensadores, incrustaciones en las cañerías, oxidaciones y otros problemas específicos de los sistemas de enfriamiento.

MAP-250 reemplaza el uso de productos tales como desincrustantes, inhibidores de óxido y corrosión, funguicidas, alguicidas y limpiadores, por lo cual reduce notablemente los problemas de inventario y costo de trabajo.

BIODEGRADABLE

NO CONTIENE FENOLES NI CROMATOS

CENTRO TOXICOLOGÍA
0-800-333-0160 línea gratuita

LA TRINIDAD 3746/48 (ex 232) - (B1688FSF)
VILLA TESEI - Prov. de Bs.As. - Argentina
TELEFAX: (54-11) 4450-7209 / 8752 / 8753 / 3750
e-mail: ventas@francoquimica.com.ar
www.francoquimica.com.ar




FRANCO QUIMICA S.A.

MAP-250

ACONDICIONADOR DEL AGUA PARA TORRES DE ENFRIAMIENTO

ATENCIÓN LÍQUIDO MEZCLA DE TENSIOACTIVOS

- H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
- H320 - Provoca irritación ocular.
- P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.
- P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P280 - Usar guantes/protección ocular.
- P301-P330-P331 - En caso de ingestión, enjuague la boca, no provocar el vómito.
- P302+P352 - En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua.
- P312 - Llamar a un centro de toxicología / médico si la persona se encuentra mal.
- P501 - Eliminar el contenido/recipiente según normas vigentes.



**OBLEA
NFPA**

Instrucciones de uso:

Agregue a la torre o sistema de enfriamiento 4 litros de **MAP-250** por cada 1000 litros de capacidad del sistema. Ajustar la concentración a intervalos periódicos, agregando **MAP-250** al sistema para reemplazar lo perdido a través de las purgas o la evaporación. La concentración se ajusta por comparación del color standard del kit comparador con el agua del sistema.

Nota: Es recomendable que los filtros de toma de las bombas se encuentren en buen estado, para evitar así, obstrucciones debido a una excesiva cantidad de algas, incrustaciones y otros restos. Si los mismos se encontrarán en el sistema, deberán ser eliminados limpiando adecuadamente los deflectores y tanque sumidero como también purgando adecuadamente la torre. Al finalizar la operación de limpieza, llene el sistema con el mismo dosaje de **MAP-250** para prevenir nuevas formaciones de algas, incrustaciones o sedimentos.

Contenido neto.....Lts.
Industria Argentina

C. 511-006/02